

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(贵) 应急现决 (2022) 097 号

安徽省贵航特钢有限公司

经查,你单位存在下列问题:

2022年8月16日,应急管理部安全执法和工贸处、安徽省应急管理厅、池州市应急管理局、贵池区应急管理局、池州高新区等相关人员落实“百日清零行动”专项安全检查,对安徽省贵航特钢有限公司安全生产资料台账、炼钢厂、炼铁厂、动力厂煤气柜等场所检查发现以下问题隐患:

二、涉及钢八条问题

1. 调阅炼钢车间钢水跨2022年8月14日8时41分视频监控记录,企业使用通用桥式起重机(型号:QD75/20-19)吊运炼钢铸余渣液渣渣盆。(依据:钢八条第一条) 2. 炼铁厂2#高炉东出铁口南侧一层平台设置外检单位工具存放间,内有作业人员水杯,未安装固定式CO检测报警器;2#高炉西出铁口南侧一层平台设置机械加工作业区,未安装固定式CO检测报警器。(依据:钢八条第六条)

三、其他问题

1. 炼铁厂主控室楼三层楼一办公室、1号高炉干法除尘二楼液压泵房内均发现未安装固定式煤气报警器现象。同时现场核查炼铁厂部分8月7日安装固定式煤气报警器由于通道限制暂未接入24小时有人值守主机,如:2号高炉炉体区域、干法除尘区域等。炼铁厂2号高炉三层平台一固定式煤气报警器报警值达到400-500PPM,器具编号247887,校验日期2022年6月8日,经查8月16日6时40分左右一

安全生产行政执法人员(签名):

刘玲
包干

证号: RS0060062

证号: RS0060067

被检查单位负责人(签名):

王作

2022年08月18日

本文书一式两份,一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共3页第1页

安徽省贵航特钢有限公司文件

贵钢安字【2022】016号

8月16日应急管理部检查组对贵航特钢 “百日清零”行动检查发现21条问题的整改汇报

贵池区应急局:

8月16日,国家应急管理部检查组对安徽省贵航特钢有限公司安全生产“百日清零”行动工作进行执法检查,现场查处问题共计21条,其中涉及钢八条问题2条,其它问题19条。对此贵钢公司高度重视,成立专项领导小组,制定方案落实措施规范整改,现将整改完成情况汇报如下:

1、(涉及钢八条问题第1条)调阅炼钢车间钢水跨2022年8月14日8时41分视频监控记录,企业使用通用桥式起重机(型号:QD75/20-19)吊运炼钢铸余渣液渣渣盆。

整改措施:1)严格按照贵池区应急局8月31日下发的《安全生产行政执法文书》(贵)应急现决【2022】021号文件要求,炼钢厂禁止使用通用起重机吊运铸余渣液渣渣盆,我公司郑重承诺,不使用75t通用起重机吊运铸余渣液渣渣盆,确保生产作业安全,如有违规,接受上级部门依法依规处理;

2)炼钢厂严格执行《渣盆渣罐安全使用管理规定》,生产过程中仅使用150t冶金专用起重机吊运铸余渣液渣渣盆,生产调度、行车驾驶、钢包热修岗位人员相互监督,规范作业,发现违规严肃处理(见下图1);

3)增加技改投入:按照省应急管理厅相关要求,我公司计划采购一台150t冶金专用起重机,于2023年4月10日安装到位并投入使用(见下图2)。



扫描全能王 创建