

# 工程竣工验收报告

工程名称：池州中安绿能东至县香隅 50MW 风电场项目

竣工日期：2022 年 5 月 13 日

验收组织单位（章）：池州中安绿能香隅风力发电有限公司

## 工程概况一览表

工程名称	池州中安绿能东至县香隅 50MW 风电场项目		工程地点	安徽省池州市东至县	
工程用途	风力发电	设计能力	50MW	造 价	26982.06 万元
工程主要内容	项目共安装 13 台单机容量 3.6MW 和 1 台单机容量 3.2MW 的风力发电机组，配套建设 14 台箱式变压器、场内 35kV 集电线路、检修道路工程。新建一座 110kV 升压站。				
开工日期	2021.06.02		竣工日期	2022.05.13	
建设单位	池州中安绿能香隅风力发电有限公司		法定代表人	王浩	
单位地址	安徽省池州市东至县官港镇人民政府一楼 102 室		项目负责人	余先才	
EPC 总承包单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司		项目负责人	吴伟弟	
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	勘察资质 B234002619	项目负责人	何礼秋
设计单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	设计资质 A234002619	项目负责人	王诗文
施工总包单位	安徽乾坤电力工程有限公司/ 安徽恒溢源建筑工程有限公司		资质等级	电力工程总承包二级资质 / 电力工程总承包三级资质	
法定代表人	许坤/刘象艳		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	江苏苏安电力工程管理有限公司		资质等级	电力工程监理甲级	
法定代表人	尤荣		监理负责人	宗浩	

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		池州中安绿能东至县香隅 50MW 风电场项目			
施工单位		安徽乾坤电力工程有限公司 /安徽恒溢源建筑工程有限公司	技术负责人	施法涛 /欧阳敬国	开工日期 2021.06.02
项目负责人		唐贵峰 /王芳明	项目技术负责人	赵含池 /冉凡光	完工日期 2022.05.13
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 <u>39</u> 部分，经查符合设计及标准规定 <u>39</u> 分部。			合格
2	质量控制资料核查	共 <u>142</u> 项，经查符合规定 <u>142</u> 项。			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>62</u> 项，符合规定 <u>62</u> 项，共抽查 <u>24</u> 项，符合规定 <u>24</u> 项， 经返工处理符合规定 <u>1</u> 项。			合格
4	观感质量验收	共抽查 <u>35</u> 项，达到“好”和“一般”的 <u>35</u> 项，经返工处理符合规定 <u>1</u> 项。			合格
综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	EPC 总承包单位	升压站及风机 吊装施工单位	集电线路 施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 
	2022年06月24日	2022年06月24日	2022年06月24日	2022年06月24日	2022年06月24日

注：单位工程验收时，验收签字人应由相应单位的法人代表书面授权。

## 工程竣工验收意见

项目勘察设计工作已全部完成，勘察设计成果符合 EPC 总承包合同要求。升压站、风机及箱变基础、集电线路架空铁塔基础等土建工程工作已完成并交付安装。主变、主控及直流、110kV GIS、35kV 站用配电装置、SVG、全站电缆、防雷接地装置、通信工程、集电线路、14 台风机安装及调试工作已完成，14 台风机 250 小时满负荷试运行已完成，风电场已正式移交生产运行。项目整体工程质量验收合格。

项目监理充分发挥三控两管一协调作用，确保工程质量、进度及成本始终处于可控在控状态，有效协调各参建单位，推进项目各项工作有序开展。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实际情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

## 验收组成员名单

姓名	验收组职务	工作单位	职务	本人签名
余先才	组长	池州中安绿能香隅 风力发电有限公司	项目负责人	余先才
孟祥昊	副组长	池州中安绿能香隅 风力发电有限公司		孟祥昊
宗浩	组员	江苏苏安电力工程 管理有限公司	总监理工程师	宗浩
韩从光	组员	江苏苏安电力工程 管理有限公司	总监理工程师代表	韩从光
王诗文	组员	中国能源建设集团 安徽省电力设计院 有限公司	设计项目负责人	王诗文
吴伟弟	组员	中国能源建设集团 安徽省电力设计院 有限公司	项目负责人	吴伟弟
何礼秋	组员	中国能源建设集团 安徽省电力设计院 有限公司	勘察项目负责人	何礼秋
唐贵峰	组员	安徽乾坤电力工程 有限公司	项目负责人	唐贵峰
施法涛	组员	安徽乾坤电力工程 有限公司	单位技术负责人	施法涛
赵含池	组员	安徽乾坤电力工程 有限公司	项目技术负责人	赵含池
王芳明	组员	安徽恒溢源建筑工 程有限公司	项目负责人	王芳明

## 各单位验收意见

<p>验收意见:</p> <p>池州中安绿能东至县香隅 50MW 风电场项目, 我司对该工程的验收组织形式、程序进行了监督, 对各方提供的资料进行了抽查, 并对工程实体质量进行了外观抽查, 未发现违反现行质量管理法规和标准的情况。</p>	
<p>建设单位: 池州中安绿能香隅风力发电有限公司</p>	 <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p>2022 年 06 月 24 日</p>
<p>监理单位: 江苏苏安电力工程管理有限公司</p>	 <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p>2022 年 06 月 24 日</p>
<p>EPC 总承包单位: 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司</p>	 <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p>2022 年 06 月 24 日</p>
<p>施工单位: 安徽乾坤电力工程有限公司</p>	 <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p>2022 年 06 月 24 日</p>
<p>施工单位: 安徽恒溢源建筑工程有限公司</p>	 <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p>年 月 日</p>