



检测报告

报告编号 2024 (CW) 235
委托单位 九华山供排水有限公司
样品名称 出厂水 (柯村)
报告正文 2 页

安 庆 市 庆 润 水 质 检 测 有 限 公 司



扫描全能王 创建

安庆市庆润水质检测有限公司

检测报告

第 1 页 共 2 页

委托单位：九华山供排水有限公司
检测类别：抽检
样品名称：出厂水（二氧化氯消毒）
样品数量：约 10L
采样日期：2024.11.07
方法依据：详见下表
样品编号：CW2411082
主要测试仪器：TU5200 浊度仪、PHSJ-4F 酸度计、AA240DUO 原子吸收仪、AFS-9330 原子荧光光度计、ICS1100 离子色谱仪、TU1901 紫外可见分光光度计等

联系方式：朱文谦 13856623639
采样地点：柯村水厂
样品性状：清澈液体，无异臭异味
样品包装：无菌瓶、玻璃瓶、聚乙烯壶等封装
检测日期：2024.11.07~2024.11.18
评价标准：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
报告编号：2024（CW）235

检测项目	方法依据	样品 CW2411082 检测结果	生活饮用水卫生标准	单项 评价
总大肠菌群 /（MPN/100mL）	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	符合
菌落总数/（CFU/mL）	GB/T 5750.12-2023	13	≤100	符合
砷/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	0.0011	≤0.01	符合
镉/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	<0.0005	≤0.005	符合
铬（六价）/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	<0.004	≤0.05	符合
铅/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	<0.0025	≤0.01	符合
汞/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	0.00030	≤0.001	符合
氰化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023	<0.002	≤0.05	符合
氟化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023	0.179	≤1.0	符合
硝酸盐（以 N 计） /（mg/L）	GB/T 5750.5-2023	1.74	≤10	符合
亚硝酸盐/（mg/L）	GB/T 5750.10-2023	0.0904	≤0.7	符合
色度/（铂钴色度，度）	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	符合
浑浊度/（散射，NTU）	GB/T 5750.4-2023	0.36	≤1	符合
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	符合
pH	GB/T 5750.4-2023	8.34	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
铝/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	0.038	≤0.2	符合
铁/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	<0.011	≤0.3	符合
锰/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	<0.004	≤0.1	符合
铜/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	<0.008	≤1.0	符合
锌/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023	0.026	≤1.0	符合

检测日期：2024.11.07



